



**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV**  
**Masarykovo náměstí 100**  
**256 01 Benešov**

tel: 312 821 111  
e-mail: [mubene@benesov-city.cz](mailto:mubene@benesov-city.cz)  
[epodatelna@benesov-city.cz](mailto:epodatelna@benesov-city.cz)

### **ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/205726/2022/OVH  
SPIS. ZNAČKA: OVH/27706/2022/MAL  
VYŘIZUJE: Ing. Jakub Maleček – oprávněná úřední osoba  
TELEFON: 312 821 158  
E-MAIL: [malecek@benesov-city.cz](mailto:malecek@benesov-city.cz)  
DATUM: 09.05.2022

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu „Výstavba vodovodu a kanalizace Čerčany – lokality Jericho a Nové Městečko“**

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává toto

## **ROZHODNUTÍ**

Na základě žádosti z 16.12.2021 a jejího doplnění ze 07.03.2022, předložených podkladů a provedení vodoprávního řízení, **účastníkovi řízení** podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu,  **kterým je**

**Obec Čerčany (zastoupena starostou obce Mgr. Martinem Richterem),  
IČO 002 31 584, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany,**

kteřou zastupuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (zastoupena místopředsedkyní představenstva Ing. Šárkou Balšánkovou a členem představenstva Ing. Janem Cihlářem),  
IČO 471 16 901, se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5  
(dále též „stavebník“ či „investor“):

**uděluje povolení ke stavbě vodního díla** podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **a to ke stavbě „Výstavba vodovodu a kanalizace Čerčany – lokality Jericho a Nové Městečko“:**

*Druh vodního díla:* kanalizační stoka a vodovodní řad podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona  
*Účel:* zajištění spolehlivé dodávky pitné vody a odvedení odpadní vody z lokalit Jericho, Vysoká Lhota a Nové Městečko

*Umístění stavby:*

pozemky parc. č. 2424, 1992, 2429/2, 1993/3, 1994/3, 2017/2, 2022/2, 2019, 2016/2, 2304, 2001/5, 2012, 2437/2, 2584, 2439, 2061/22, 2061/38, 2127/2, 2307/11, 2554/2, 1984, 1929, 2157/4, 2157/5, 1962/2, 1963, 1957/1, 1948/1, 1987, 1824, 1667, 1981, 1777, 2498, 1730, 1982/1, 1842, 1758, 1720/6, 1699 v k. ú. Čerčany, obec Čerčany, kraj Středočeský

pozemky parc. č. 3019/2, 2826/11, 2792/2, 3019/9, 2797/1 v k. ú. Nespeky, obec Nespeky, kraj Středočeský

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Orientační souřadnice umístění S-JTSK: Jericho Y: 726187.3290 X: 1070011.9450  
 Nové Městečko Y: 727268.1084 X: 1071566.3813

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-1350-0-00, 1-09-03-1510-0-00, 1-09-03-1430-0-00

Vodní útvar povrch. vod: DVL\_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava

Vodní tok: bezejmenný (IDVT 10246987)

Hydrogeologický rajon: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy

Vodní útvar podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část

Rozdělení stavby na inženýrské (stavební) objekty:

IO 01 – Gravitační rozváděcí řady

IO 02 – Tlakové pásmo vodovodu

IO 03 – Tlaková kanalizace

Popis stavby vodního díla:

V rámci stavby vodovodu budou vybudovány nové vodovodní řady v částech obcí Jericho a Nové Městečko. Novým zdrojem vody pro pravý břeh Čerčan (řeky Sázavy) bude vodojem Jericho, jehož stavba byla povolena vodoprávním úřadem v roce 2021. Stávající čerčanský vodojem bude zásobovat levý břeh Čerčan. V části obce Jericho je z vodojemu navrženo pro horní část zástavby tlakové pásmo zásobené z ATS umístěné ve vodojemu. Dále bude z vodojemu veden gravitační řad PE D160, který povede až do Vysoké Lhoty, kde se napojí na stávající řad (tím dojde k napojení částí obce Vysoká Lhota a Nové Městečko na vodojem Jericho). Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE 100 RC D63-D160 SDR 17, celkové délky cca 4,523 km:

IO 01.1 vodovodní řad 1	De 160	1 012,8 m
IO 01.2 vodovodní řad 1-1	De 63	337,3 m
IO 01.3 vodovodní řad 3-1	De 63	192,3 m
IO 01.4 vodovodní řad 4-1	De 90	185,3 m
IO 01.5 vodovodní řad 2-3-2	De 90	465,1 m
IO 01.6 vodovodní řad 2-3-2-1	De 63	51,4 m
IO 01.7 vodovodní řad 2-3-2-2	De 63	29,6 m
IO 01.8 vodovodní řad 2-3-2-3	De 90	220,9 m
IO 01.9 vodovodní řad 2-3-2-4	De 90	179,6 m
IO 01.10 vodovodní řad 2	De 110	483,9 m
IO 01.11 vodovodní řad 2-1	De 63	140,1 m
IO 01.12 vodovodní řad 2-2	De 63	80,9 m
IO 01.13 vodovodní řad 2-3	De 90	260,7 m
IO 01.14 vodovodní řad 2-3-1	De 63	49,3 m
IO 01.15 vodovodní řad 2-3-2	De 63	179,9 m
IO 01.16 vodovodní řad 1-2	De 63	37,6 m
IO 01.17 vodovodní řad 2-4	De 90	192,0 m
IO 02.1 tlakové pásmo řad 1	De 63	298,3 m
IO 02.2 tlakové pásmo řad 1-1	De 63	73,2 m
IO 02.3 tlakové pásmo řad 1-1-1	De 63	52,6 m

V rámci stavby kanalizace dojde k odkanalizování celé části obce Jericho (bude tak napojena na kanalizační systém obce) a doplnění kanalizační sítě v části obce Nové Městečko. Kanalizační stoky budou z potrubí PE 100 RC D63/D75, celkové délky cca 4,157 km.:

IO 03.1 tlaková kanalizace řad A	De 63	542,2 m
IO 03.1 tlaková kanalizace řad A	De 90	427,9 m
IO 03.2 tlaková kanalizace řad A-1	De 63	41,5 m
IO 03.3 tlaková kanalizace řad A-2	De 63	111,7 m
IO 03.4 tlaková kanalizace řad A-2-1	De 63	51,6 m
IO 03.5 tlaková kanalizace řad A-3	De 63	283,5 m
IO 03.6 tlaková kanalizace řad NA-3	De 63	178,5 m

IO 03.7 tlaková kanalizace řad NA 2-1	De 63	187,0 m
IO 03.8 tlaková kanalizace řad NH 2	De 63	465,1 m
IO 03.9 tlaková kanalizace řad NH 2-1	De 63	50,9 m
IO 03.10 tlaková kanalizace řad NH 2-2	De 63	28,9 m
IO 03.11 tlaková kanalizace řad NH 2-3	De 63	180,8 m
IO 03.12 tlaková kanalizace řad NA-5	De 63	140,1 m
IO 03.13 tlaková kanalizace řad NA-6	De 63	79,9 m
IO 03.14 tlaková kanalizace řad NA-7	De 63	215,3 m
IO 03.15 tlaková kanalizace řad NA	De 75	455,4 m
IO 03.16 tlaková kanalizace řad NA-8	De 75	259,6 m
IO 03.17 tlaková kanalizace řad NA-8-1	De 63	49,9 m
IO 03.18 tlaková kanalizace řad NA-8-2	De 63	177,4 m
IO 03.19 tlaková kanalizace řad A-4	De 63	36,6 m
IO 03.20 tlaková kanalizace řad NA-9	De 63	192,3 m

Potrubí vodovodu/kanalizace bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm a obsypem rovněž ze štěrkopísku, hutněným po vrstvách max. 150 mm do výšky 300 mm nad vrchol trouby. Na obsyp bude položena výstražná folie a signalizační vodič. Zásyp rýhy bude v zeleném pásu vytěženou zeminou, v místní komunikaci vytěženou zeminou optimální vlhkosti (která lze dobře hutnit) a v silnici štěrkopískem nebo štěrkodrtí. Povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Stavba kříží koryto bezejmenného potoka (IDVT 10246987) – křížení bude provedeno překopem.

Další podrobnosti jsou uvedeny v ověřené projektové dokumentaci stavby.

Na základě ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona se pro povolení stavby **stanoví následující podmínky:**

1. Stavba bude provedena dle předložené a ověřené projektové dokumentace z května 2021, kterou zpracoval Ing. Jiří Lindner, Ph.D. – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT: 0010282, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
2. Stavba bude provedena odbornou firmou dodavatelsky – zhotovitel bude vodoprávnímu úřadu oznámen před zahájením stavby, po výběrovém řízení.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby, tyto fáze výstavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná), vyskytující se v dotčeném území, budou stavebníkem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto zařízení podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou tato zařízení fyzicky jejich majiteli převzata a bude o tom proveden písemný záznam.
5. Před započítáním výkopových prací budou vytyčeny stávající vodovodní řady a tlakové kanalizační stoky. Stavebník objedná vytyčení u Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.
6. Budou učiněna taková opatření, aby stavbou nebyla ohrožena jakost podzemních a povrchových vod. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
7. Při stavbě bude respektována ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními komunikacemi a vedeními.
8. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., doporučuje zřídit vodoměrnou šachtu v místě napojení budoucího vodovodního řadu „1“ na stávající řad. V té by byla osazena čidla zatopení šachty, otevření poklopu, tlaku a vodoměru, která by byla napojena na přenosovou stanici (přenášela by se na centrální dispečink provozovatele) a byla by napájena vlastní elektrickou přípojkou.
9. V místech napojení na vodovodní řad, odbočení jednotlivých řadů a v místech napojení na tlakovou kanalizační stoku budou osazena sekční šoupata v plném počtu.
10. U řadů a stok bude vhodně položen identifikační vodič CY 6, který bude vyvedený pod poklop u každého povrchového znaku sekčního šoupěte, podzemního hydrantu a proplachovací soupravy.
11. Šoupátkové, hydrantové a vzdušnickové poklopy v nezpevněných plochách budou mít v okolí poklopu ochranu kamennou dlažbou v betonovém loži.

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

12. Sekční uzávěry a hydranty budou označeny patřičnou identifikační tabulkou.
13. Řady a stoky budou uloženy v nezámrazné hloubce.
14. Zahájení stavby a její ukončení prokazatelně oznámí zhotovitel provoznímu úseku Správy Praha Ředitelství silnic a dálnic ČR, který provede protokolární předání dotčeného úseku komunikace.
15. Stavebník je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN, a.s.
16. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
17. V dostatečném časovém předstihu, před zahájením prací, je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s.
18. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
19. V případě nadzemního vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu se doporučuje při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
20. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, pokud není stanovena větší vzdálenost v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
21. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí nedodržením bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu, upozorňuje ČEZ Distribuce, a.s., na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
22. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s., ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
23. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení ČEZ Distribuce, a.s., resp. v ochranném pásmu, bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vzejdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
24. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, a.s., a pracovníků pověřených firmami k zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
25. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., je nutné toto nahlásit na poruchovou linku. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
26. Křížení a souběh s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen „PZ“) musí být v souladu s ČSN 73 6005.
27. Obrysy vodovodních a kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
28. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 150 mm.
29. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 500 mm.
30. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
31. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem.

32. Úhel křížení PZ s kanalizačním a vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
33. Zřetelné vyznačení VTL plynovodu DN 500 bude patrné po celou dobu trvání stavby. S vytyčením zařízení budou prokazatelně seznámeni všichni pracovní zhotovitele stavby. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu plynovodu budou prováděny ručně s ohledem na existenci zařízení GasNet Služby, s.r.o. Nebudou poškozeny nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, číchačky, uzávěry apod.). V ochranném pásmu nebude skladován žádný materiál. Po doby stavby bude zabezpečen plynovod proti mechanickému poškození (přejezdy budou zabezpečeny silničními panely, ochranné pásmo bude vyznačeno výstražnou páskou). Před dokončením stavby bude přizván správce ke kontrole dodržení podmínek.
34. Před zahájením stavby požaduje GasNet Služby, s.r.o., PZ vytyčit, viditelně jej označit a v místě střetu si nechat orientačně určit jeho krytí.
35. Stavebník je povinen zhotoviteli stavby prokazatelně předat kopii stanoviska GasNet Služby, s.r.o. Převzetí stvrdí zhotovitel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a podmínkami GasNet Služby, s.r.o.
36. Při provádění stavební činnosti, včetně přesného určení uložení PZ, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
37. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě nedodržení výše uvedeného nesmí být bezvýkopová technologie použita.
38. Odkryté PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
39. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení, budou stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
40. Bude zachována hloubka uložení PZ.
41. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (včetně drobných vrypů do potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefonní linku společnosti GasNet Služby, s.r.o.
42. Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených společností GasNet Služby, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypány. V případě, že nebude výše uvedené dodrženo, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během stavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
43. PZ budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude vysazena výstražná fólie žluté barvy dle příslušných norem.
44. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
45. Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno.
46. O odpadech vznikajících v průběhu stavebních prací a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence a doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovány spolu s projektovou dokumentací pro následnou kontrolu. Nekontaminovaná zemina vytěžená během

stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

47. Za trvalé odnětí pozemků bude předepsán odvod dle § 11 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši cca 22 290 Kč, toto řízení provede MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – ochrana zemědělského půdního fondu.
48. Kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, bude do 6 měsíců ode dne jeho platnosti doručena MěÚ Benešov, Odboru životního prostředí – ochraně zemědělského půdního fondu (včetně vyznačení doložky právní moci).
49. Písemně bude oznámeno MěÚ Benešov, Odboru životního prostředí – ochraně zemědělského půdního fondu zahájení realizace záměru, a to do 15 dnů před jejím zahájením.
50. Skryvka kulturní vrstvy půdy bude skladována na pozemku parc. č. 2424 v k. ú. Čerčany, jehož vlastníkem je obec Čerčany, bude zabezpečena proti jejímu znehodnocení a zaplevelení. Poté bude použita na zatravnění zemních obsypů akumulčních nádrží a na dorovnaní terénu.
51. Při výkopových pracích nedojde k poškození kořenového systému ani lesních porostů.
52. Realizací stavby nedojde k omezení přístupů do lesních porostů ani omezení hospodaření na lesních pozemcích.
53. Na lesní pozemky nebude ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
54. Investor učiní příslušná opatření k zabránění úniku škodlivých pevných, kapalných a plyných látek do okolního prostředí ze zařízení použitých k vlastnímu provedení stavby.
55. Kácení dřevin lze provést pouze v případě realizace stavby.
56. Kácení předmětných dřevin může být provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 01.11. běžného roku do 31.03. následujícího roku. Mimo období vegetačního klidu lze kácení provést pouze po kontrole dřevin na to, zda nejsou obsazeny hnízdicími ptáky či rozmnožujícími se netopýry. V případě, že budou kontrolou zjištěni hnízdicí ptáci či rozmnožující se netopýři, musí jim být umožněno bezpečné dokončení vývoje mláďat (tzn., že ke kácení může dojít až po opuštění hnízd ptáky či opuštění dutin netopýry). Kontrolu smí provést pouze odborně způsobilá osoba.
57. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení osob nebo poškození sousedních objektů.
58. **V souladu s § 9 odst. 1 zákona se stanovuje povinnost realizovat nejpozději do 1 roku od dokončení stavby náhradní výsadbu 15 ks lípy na pozemku parc. č. 2156/4 a 5 ks u nás původní listnaté dřeviny (javor, lípa, bříza, dub, olše, vrba, jasan, habr nebo buk), na pozemku parc. č. 1957/1 v k. ú. Čerčany.**
59. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
60. Do kanalizace nebudou zaústěné svody dešťových či jiných balastních vod. Do kanalizace bude možné vypouštět pouze splaškové vody dle kanalizačního řádu.
61. Pokud rozšířením kanalizační sítě dojde i k jiné změně ustanovení kanalizačního řádu obce Čerčany než v údajích o délce kanalizační sítě, je třeba, aby obec Čerčany předložila u vodoprávního úřadu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nový kanalizační řád ke schválení.
62. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby, tyto fáze výstavby: dokončení stavby. **Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do dvou let, a to ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
63. **Kolaudační souhlas k užívání stavby lze vydat nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu k užívání související stavby „Vodovod Čerčany – připojení na SV Javorník – Benešov, výstavba vodojemu Jericho a příváděcího řadu“.**
64. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce **bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu rozboru krácený stanovený § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.**
65. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce **bude předložen doklad, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona a použitý materiál pro vodovodní rozvody vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb.,**

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

66. **K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude dále doloženo:** dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK v tištěné a elektronické podobě; zápis o odevzdání a převzetí stavby; doklad o převzetí sítí ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o. a CETIN, a.s.; stavební deník; prohlášení o shodě použitých materiálů; doklady o těsnosti; doklad o dezinfekci vodovodu; protokol o předání komunikace od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

**Lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčených útvarů povrchové a podzemní vody.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

**Obec Čerčany, IČO 002 31 584, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany**

## Odůvodnění

Stavebník podal 16.12.2021 u vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby „Výstavba vodovodu a kanalizace Čerčany – lokality Jericho a Nové Městečko“ (dále jen „stavba“). Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti bylo doloženo:

- Tři vyhotovení projektové dokumentace stavby z května 2021, kterou zpracoval Ing. Jiří Lindner, Ph.D. – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT: 0010282, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
- Plná moc z 26.04.2019.
- Souhlasy do situace stavby z 18.05.2020, které udělil vlastník pozemků parc. č. 2797/1, 2792/2, 3019/9, 2826/11, 3019/2 v k. ú. Nespeky – obec Nespeky, IČO 002 32 335, se sídlem Benešovská 12, 257 22 Nespeky.
- Souhlas do situace stavby z 24.09.2020, který udělil vlastník pozemků parc. č. 2061/38 a 2127/2 v k. ú. Čerčany – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4. Dále bylo doloženo vyjádření z 15.10.2021 (zn. RSD-545578/2021-1).
- Územní rozhodnutí z 26.01.2021 (č. j. OUCE/197/2021; právní moc 03.03.2021) a souhlas z 20.10.2021 (č. j. OUCE/2497/2021), které vydal stavební úřad OÚ Čerčany, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany.
- Závazné stanovisko z 23.06.2020 (č. j. MUBN/93324/2020/VÝST), které vydal Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Benešov – úřad územního plánování.
- Vyjádření z 02.07.2020 (č. j. 547/2020/OUNE), které vydala výše zmíněná obec Nespeky.
- Vyjádření z 19.06.2020 (č. j. MUBN/90125/2020/VÝST), které vydal silniční správní úřad Odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Benešov.
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace z 24.06.2020 (č. j. OUCE/1234/2020/R), které vydal OÚ Čerčany, silniční správní úřad, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany.
- Vyjádření z 29.06.2020 (č. j. 502/2020/OUNE), které vydal OÚ Nespeky, silniční správní úřad, se sídlem Benešovská 12, 257 22 Nespeky.
- Stanovisko z 03.11.2021 (č. j. KRPS-252278-1/ČJ-2021-010106), které vydalo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, se sídlem K Pazderně 906, 256 01 Benešov.
- Souhrnné vyjádření z 30.06.2020 (č. j. MUBN/99813/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního prostředí MěÚ Benešov.
- Závazné stanovisko z 30.06.2020 (č. j. MUBN/99555/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního prostředí MěÚ Benešov – odpadové hospodářství.

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

- Závazné stanovisko z 19.05.2020 (č. j. MUBN/68886/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního prostředí MěÚ Benešov – ochrana zemědělského půdního fondu.
- Závazné stanovisko z 28.07.2020 (č. j. MUBN/119879/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního prostředí MěÚ Benešov – státní správa lesů.
- Vyjádření z 27.07.2020 (zn. PVL-37666/2020/240-Mr), které vydalo Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IČO 708 89 953, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
- Vyjádření z 02.07.2020, které vydala obec Čtyřkoly, IČO 005 08 519, se sídlem Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany.
- Závazné stanovisko z 26.10.2021 (č. j. HSKL-10236-2/2021-BN), které vydal HZS Středočeského kraje, územní odbor Benešov, se sídlem Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov.
- Závazné stanovisko z 01.11.2021 (č. j. KHSSC 51932/2021), které vydala KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově, se sídlem Černoleská 2053, 256 01 Benešov.
- Vyjádření z 05.06.2020 (zn. 2562/2020), které vydal Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o., IČO 492 76 433, se sídlem Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10.
- Závazné stanovisko z 29.11.2021 (č. j. OUCE/2373/2021/ZS), které vydal OÚ Čerčany, orgán ochrany přírody a krajiny, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany.
- Souhlas z 15.10.2021 (zn. 001119013424), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0101614635), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0101614637), sdělení z 08.10.2021 (zn. 0101614783) a sdělení z 11.10.2021 (zn. 0101614792), která vydal ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
- Vyjádření z 08.11.2020 (zn. /Vyj/Zav/Čer/2021/079), které vydala Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IČO 475 35 865, se sídlem Černoleská 1600, 256 13 Benešov.
- Vyjádření z 08.10.2021 (č. j. 815171/21), které vydal CETIN, a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.
- Stanovisko z 01.11.2021 (zn. 5002475015) a stanovisko ze 14.12.2021 (zn. 5002504375), která vydal GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
- Sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0700451361), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0700451363), sdělení z 08.10.2021 (zn. 0700451484) a sdělení z 08.10.2021 (zn. 0700451489), která vydal ČEZ ICT Services, a.s., IČO 264 70 411, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4.
- Sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0201312614), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0201312616), sdělení z 08.10.2021 (zn. 0201312737) a sdělení z 08.10.2021 (zn. 0201312742), která vydalo Telco Pro Services, a.s., IČO 291 48 278, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4.
- Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 1412102309), které vydal OPTILINE, a.s., IČO 262 70 412, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno.
- Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 1112104035), které vydal SITEL, spol. s r.o., IČO 447 97 320, se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10.
- Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 1312102377), které vydal Telia Carrier Czech Republic, a.s., IČO 447 97 320, se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10.
- Vyjádření z 12.10.2021 (zn. E51051/21, zn. E51052/21), která vydal T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.
- Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 211012-0917347313) a vyjádření z 12.10.2021 (zn. 211012-0921347323), která vydal Vodafone Czech Republic, a.s., IČO 257 88 001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Stavebník doplnil 17.01.2022 a následně 07.03.2022 žádost o následující doklady:

- Stanovisko z 15.12.2021 (zn. PVL-87249/2021/240-Mr), které vydalo Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava.
- Informace o souřadnicích stavby.
- Prohlášení projektanta Ing. Jiřího Lindnera, Ph.D., ke změně číslování pozemku. Od vydání územního rozhodnutí došlo ke změně číslování pozemku parc. č. 1957 v k. ú. Čerčany – nově se jedná o dotčený pozemek parc. č. 1957/1 v k. ú. Čerčany.



- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 5270/31/20-31210-No z 22.09.2020, uzavřená mezi stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
- Vyjádření z 16.07.2020 (zn. /Vyj/Zav/Čer/2020/134), které vydala výše uvedená Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (stavebník, případně další dotčené osoby):

- stavebník; Ředitelství silnic a dálnic ČR; obec Nespeky;

a podle ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby:

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (účastníci řízení jsou identifikováni označením pozemků):  
pozemky parc. č. st. 530, st. 562, st. 616, st. 712, st. 713, st. 714, 1656, 1658, 1659, 1660/2, 1660/3, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1677/4, 1677/5, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/5, 1705/6, 1705/7, 1705/8, 1705/9, 1705/10, 1705/12, 1705/13, 1705/14, 1720/1, 1720/2, 1720/3, 1720/4, 1720/5, 1721/1, 1722, 1723, 1724, 1725/1, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733, 1734/1, 1734/2, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740/1, 1740/2, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1759, 1762, 1766, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1786/7, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1816, 1818, 1820, 1821, 1822/1, 1822/4, 1823/1, 1823/2, 1833, 1836, 1837/1, 1900/2, 1900/3, 1900/4, 1900/5, 1900/6, 1900/7, 1900/8, 1900/9, 1900/10, 1900/11, 1900/12, 1900/13, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1941, 1943/1, 1943/3, 1948/3, 1955, 1957/2, 1962/1, 1964, 1974, 1980/2, 1980/3, 1993/1, 1993/2, 1994/1, 1997, 2001/4, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/7, 2015/8, 2015/9, 2016/1, 2017/1, 2018, 2020, 2021, 2022/1, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2027, 2028, 2029/1, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2049/2, 2050, 2061/1, 2061/14, 2061/16, 2061/17, 2061/18, 2061/19, 2061/21, 2061/23, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/37, 2157/3, 2157/8, 2296, 2314/5, 2412, 2429/1, 2437/1, 2440, 2445, 2492, 2497, 2502/1, 2554/1, 2575, 2576, 2581 v k. ú. Čerčany;  
pozemky parc. č. 2721/19, 2721/51, 2721/52, 2789/1, 2792/3, 2792/4, 2792/7, 2798/2, 2798/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/15, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/27, 2826/29, 2832/1, 2833, 2836, 2844/1, 2844/2, 2844/3, 2845, 3019/8 v k. ú. Nespeky;
- obec Čtyřkoly; ČEZ Distribuce, a.s.; Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.; CETIN, a.s.; GasNet Služby, s.r.o.

Vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení oznámením z 08.03.2022 (č. j. MUBN/103254/2022/OVH). Zároveň upozornil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a připomínky, a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska, nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Od místního šetření a ústního jednání upustil, ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Oznámení bylo doručeno všem účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě, před vydáním tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad doručoval veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, a to s více než 30 účastníky.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v oznámení o zahájení řízení chybně uvedl označení dvou řadů, a to IO 01.3 vodovodní řad 1 a IO 03.9 tlaková kanalizace řad A-4. V tomto rozhodnutí je označení řadů uvedeno již správně dle projektové dokumentace, a to IO 01.3 vodovodní řad 3-1 a IO 03.19 tlaková kanalizace řad A-4. Chybou v psaní nebyl výsledek tohoto rozhodnutí nijak dotčen. V citovaném souhrnném vyjádření Odboru životního prostředí požadoval vodoprávní úřad předložit smlouvu s dobrovolným svazkem obcí Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov či jeho stanovisko. Tento doklad však nebyl třeba, jelikož stavba se nebude napojovat na přivaděč. Jednalo se o chybu v psaní.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí v rozsahu odpovídajícím předmětné stavbě.

Chemický stav vodního útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující. Chemický stav vodního útvaru povrchových vod DVL\_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední stav.

Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že vydáním povolení ke stavbě vodního díla nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodo hospodářských ani jiných právem chráněných zájmů, ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. S ohledem na tyto skutečnosti:

- ve výroku udělil povolení ke stavbě vodního díla a podmínkami zajistil ochranu veřejných zájmů i zájmů účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká;
- současně posoudil vliv záměru na dotčené vodní útvary na základě stanoviska správce povodí;

a rozhodl, jak shora uvedeno v prodloužené lhůtě s ohledem na nárůst agendy na začátku roku 2022.

Stavbou jsou dotčeny sousední pozemky, jak vyplývá ze všech doložených dokladů (v žádosti byla označena opačná možnost). Lhůtu pro dokončení stavby stanovil vodoprávní úřad v délce dvou let, a to po domluvě se stavebníkem (v žádosti byla uvedena lhůta v říjnu 2022, která již není reálná). Výše uvedený postup projednal vodoprávní úřad s účastníky řízení v rámci oznámení o zahájení vodoprávního řízení.

Dle dostupných informací se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou územně samosprávným celkem, proto bylo vydání společného povolení stavby osvobozeno od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u vodoprávního úřadu Benešov. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci podle ustanovení § 73 a 74 správního řádu. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Jakub Maleček v. r. otisk úředního razítka  
odborný referent

**Tato vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce OÚ Čerčany, OÚ Nespeky a též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.** Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí zašlou OÚ neprodleně na Odbor životního prostředí po uplynutí této lhůty.

**Datum vyvěšení:**

.....

**Datum sejmutí:**

.....

**Razítko a podpis OÚ:**

.....

**Rozdělovník****Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)**

- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IDDS: 4qfgxx3
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
- Obec Nespeky, IDDS: zy3ajgq

**Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby – ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou) – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (identifikovány parc. č. pozemku)**

- pozemky parc. č. st. 530, st. 562, st. 616, st. 712, st. 713, st. 714, 1656, 1658, 1659, 1660/2, 1660/3, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1677/4, 1677/5, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/5, 1705/6, 1705/7, 1705/8, 1705/9, 1705/10, 1705/12, 1705/13, 1705/14, 1720/1, 1720/2, 1720/3, 1720/4, 1720/5, 1721/1, 1722, 1723, 1724, 1725/1, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733, 1734/1, 1734/2, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740/1, 1740/2, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1759, 1762, 1766, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1786/7, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1816, 1818, 1820, 1821, 1822/1, 1822/4, 1823/1, 1823/2, 1833, 1836, 1837/1, 1900/2, 1900/3, 1900/4, 1900/5, 1900/6, 1900/7, 1900/8, 1900/9, 1900/10, 1900/11, 1900/12, 1900/13, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1941, 1943/1, 1943/3, 1948/3, 1955, 1957/2, 1962/1, 1964, 1974, 1980/2, 1980/3, 1993/1, 1993/2, 1994/1, 1997, 2001/4, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/7, 2015/8, 2015/9, 2016/1, 2017/1, 2018, 2020, 2021, 2022/1, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2027, 2028, 2029/1, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2049/2, 2050, 2061/1, 2061/14, 2061/16, 2061/17, 2061/18, 2061/19, 2061/21, 2061/23, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/37, 2157/3, 2157/8, 2296, 2314/5, 2412, 2429/1, 2437/1, 2440, 2445, 2492, 2497, 2502/1, 2554/1, 2575, 2576, 2581 v k. ú. Čerčany
- pozemky parc. č. 2721/19, 2721/51, 2721/52, 2789/1, 2792/3, 2792/4, 2792/7, 2798/2, 2798/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/15, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/27, 2826/29, 2832/1, 2833, 2836, 2844/1, 2844/2, 2844/3, 2845, 3019/8 v k. ú. Nespeky

**Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby****– ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (do vlastních rukou)**

- Obec Čtyřkoly, IDDS: 49hau35
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr
- CETIN, a.s., IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

**Dotčené orgány**

- OÚ Čerčany, silniční správní úřad, IDDS: k3tbe6v
- OÚ Nespeky, silniční správní úřad, IDDS: zy3ajgq
- OÚ Čerčany, orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: k3tbe6v
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
- HZS Středočeského kraje, ÚO Benešov, IDDS: b69u3f9
- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Benešově, IDDS: hhcai8e
- MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, zde
- MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – zemědělský půdní fond, zde
- MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – státní správa lesů, zde

**Na vědomí**

- Obec Čerčany, IDDS: k3tbe6v
- OÚ Čerčany, stavební úřad, IDDS: k3tbe6v
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o., IDDS: eaig3gd